

CONSULTAS Y RESPUESTAS

EXPEDIENTE N° 19/OBR/PS/10: “OBRAS DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN PLANTA SOTANO -2 DEL HOSPITAL EGARSAT DE EGARSAT, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N° 276”

Con relación al expediente de referencia, procedemos a publicar la siguiente información según una consulta realizada a efectos del conocimiento de todos los posibles licitadores:

CONSULTA:

En relación a la licitación de referencia os agradeceré que me aclaréis los siguientes datos sobre las cámaras frigoríficas, que no están indicados en el proyecto:

- Temperaturas interiores de la 3 cámaras frigoríficas
- Son de refrigeración o congelación?
- Altura interior de las cámaras
- Requieren suelo de panel frigorífico?
- Dónde se ubicarán los motores? A qué distancia de las cámaras?

RESPUESTA:

- Temperaturas interiores de las 3 cámaras frigoríficas y tipo.
Habrá una cámara a +2 ° C, para la conservación de la carne.
Habrá una cámara a +4/5 ° C, para la conservación de la verdura y fruta.
Habrá una cámara de congelación a -18° C.
- Requieren suelo de panel frigorífico?
Únicamente llevara pavimento especial la cámara de congelación.
- Altura interior de las cámaras
La altura será de 2.20 mts útil.
- Dónde se ubicarán los motores? A qué distancia de las cámaras?
Los equipos de refrigeración irán situados en el patio contiguo que existe a la cocina.
Indicada la ubicación se puede averiguar la distancia a las cámaras.

Se informa a los interesados en participar en la licitación que esta información no amplía el plazo de presentación de ofertas previsto en el Anuncio de Licitación

Sant Cugat del Vallès, a 16 de diciembre de 2019.